

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении производства
по делу об административном правонарушении

г.Дербент

30.06.2021

Заместитель прокурора г.Дербента советник юстиции Джабраилов А.М., рассмотрев материалы проверки соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города с привлечением отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в МБДОУ Детский сад «Севиндж» с.Падар Дербентского района РД.

В ходе проверки исполнения требований пожарной безопасности в МБДОУ Детский сад «Севиндж» с.Падар Дербентского района РД выявлены следующие нарушения:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);
2. Не предоставлен договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
3. Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
4. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);
5. Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой (ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);
6. Из спальных помещений отсутствуют вторые эвакуационные выходы, где численность людей превышает более 10 человек. (СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)
7. Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N

1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);

8. Здание не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (ПГ, ПВ). Источники противопожарного ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);

9. Не представлены акты по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 43);

10. Двери на путях эвакуации в здании детского сада открываются не по направлению движения ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 1.13130.2020, п. 4.2.22);

11. Не представлены сертификаты соответствия на материал покрытия пола на путях эвакуации здания второго этажа (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134, п. 6);

В силу ст.37 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ст.28 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности и создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В силу ст.41 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся.

Таким образом, заведующим МБДОУ Детский сад «Севиндж» с.Падар Дербентского района РД Рамазановой Н.К. совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

Место совершения административного правонарушения: с.Падар

Время совершения административного правонарушения: 30.06.2021

На основании изложенного, руководствуясь ч.1 ст.7.1, 23.21, 25.11 и 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ч.2 ст.22 и

ст.25 Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении заведующего МБДОУ Детский сад «Севиндж» с.Падар Дербентского района РД Рамазанова Назифа Кафланова, проживающей по адресу: РД, Дербентский район, с. Падар.


2. Материалы для рассмотрения по подведомственности в соответствии со ст.23.34 КоАП РФ направить в ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в г.Дербенте.

Заместитель прокурора г.Дербента
советник юстиции



А.М. Джабраилов

Копия постановления мне вручена, его сущность и содержание разъяснены и понятны.




Рамазанова Н.К.

Разъясняю права, предусмотренные ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которой лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Права, предусмотренные ст.25.1 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснены и понятны.



Рамазанова Н.К.

Объяснение по факту совершенного административного правонарушения:
Права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ мне разъяснены. По факту совершения административного правонарушения хочу пояснить, что вину свою признаю. Указанные нарушения будут устранены по мере финансирования.

Объяснение с моих слов напечатано верно, в чем и расписываюсь.



Рамазанова Н.К.