

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
по делу об административном правонарушении

«23» июля 2021 г.

г. Дербент

(место составления протокола)

Я, главный государственный инспектор ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
подполковник внутренней службы Рамазанов Рустам Абдулаевич.

(должность, Ф.И.О. лица, правомочного рассматривать дела об административном правонарушении)

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 177 от «23» июля 2021 г.
и материалы на Юридическое лицо: РФ

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Севиндж».

2. Юридический адрес, тел.(факс): Дербентский район, с. Падар ул. Центральная 19 «а»

3. Номер регистрационного свидетельства: № 10305420000687 от 16 октября 2013 г.

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: МРИ ФНС России № 3 по РД.

5. Ф. И. О. Законного представителя юр. лица: Рамазанова Назифа Кафлановна

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Распоряжение главы администрации Дербентского района №605 от 13.09.2013 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 82 03 № 884906
выданный Мамедкалиным ПОМ Республики Дагестан 14.09.2004 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет.

«23» июля 2021 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Дербентский район с. Падар ул. Центральная д. 19 «а» в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Севиндж».

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил (а): Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" а именно:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);
2. Не предоставлен договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
3. Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
4. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированными и быстродействующими запорными клапанами, установленными на воде газа в помещении и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);
5. Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установлен, в не защищенном от несанкционированного доступа, месте (СП 5.13130.2009 п.13.14.5);
6. Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой (ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);
7. Из спального помещения «средней» группы отсутствует второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);
8. Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);

Источники противопожарного ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);

10. Имеющийся пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.412);

11. Полы на путях эвакуации на 2-м этаже здания (коридор) обшиты материалом горючим материалом с не известными показателями пожарной опасности (ст. 12, ст. 13 и ст. 134 таблица 27, 28 и 29 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.2 СП 1.13130.2009);

12. Из спального помещения «старшей» группы отсутствует второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек. (СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);

13. Не представлены акты по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 43);

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.9; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание ст. **4.2 ч. 1 п. 1** КоАП РФ (*раскаяние лица совершившего административное правонарушение*) согласно части 2 статьи 4.4 КоАП РФ (*указываются смягчающие или отягчающие обстоятельства*)

ПОСТАНОВИЛ

юридическое лицо:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Севиндж».

в соответствии с протоколом **№ 177** от «23» июля 2021 г. составленным государственным инспектором Отдела НД и ПР № 7 ГУ МЧС России по РД Казанфаровым Г.Б.

(*должность, звание, фамилия, инициалы составившего протокол*)

нарушение стандартов, норм и правил пожарной безопасности Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

(*указывается наименование нормативных актов, требования которых нарушены*)

признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного **ст. 20.4 ч. 1;** КоАП РФ в связи с чем подвергнуть административному наказанию в виде

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

(*указывается вид взыскания – предупреждение или штраф, сумма в рублях прописью*)

Объявить, что в соответствии со ст. ст. 30.1, 30.3, КоАП РФ, настоящее постановление в 10-тидневный срок может быть обжаловано начальнику УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского 124, или в Федеральный суд

(*указывается вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору или районный суд*)

В соответствии с частью 1 статьи 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления данного постановления в законную силу.

Рамазанова Н.К.

Подпись лица, вынесшего постановление

Рамазанов Р.А.

Постановление мне объявлено

Рамазанова Н.К. «23» июля 2021 г.

Копию постановления получил

Рамазанова Н.К. «3» июля 2021 г.

(*подпись нарушителя или отметка о направлении постановления с указанием даты*)

Постановление вступает в законную силу «01» августа 2021 г.

Срок предъявления к исполнению до «01» августа 2021 г.

Отметка об исполнении постановления

Постановление № 130 от 23. 07 .2021 г.