

МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

367000 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124* E-mail: mchspord@dinet.ru
Отдел НД и ПР №7 (по г. Дербент, г. Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам)
УНДи ПР ГУ МЧС России по РД
г. Дербент, ул. С.Курбанова, 19/6 тел: 4-17-724
Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

с. Падар _____
(место составления акта)

«23» июля 2021г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 144

По адресу: РД Дербентский район с. Падар ул. Центральная 19 «а»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 144 от 01 июня 2021 года, выданное начальником ОНД и ПР №7
по (по г. Дербент, г. Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам) УНДи ПР ГУ
МЧС России по РД подполковником внутренней службы Рамазановым Рустамом Абдулаевичем.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

МБДОУ «Детский сад «Севиндж»


(плановая/внеплановая, документарная/выездная, (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 23.07.2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.

Продолжительность 2ч. Общая продолжительность проверки: 1 день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом НД и ПР № 7 УНДи ПР ГУ МЧС России по РД
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):


Заведующая МБДОУ «Детский сад «Севиндж» Рамазанова Н.К. 
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор ОНД и ПР №7 по г. Дербент,
г. Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам) УНДи ПР ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант вн. службы Казанфаров Габиб Бахтиярович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала: МБДОУ «Детский сад «Севиндж» Рамазанова Н.К. 

(Ф,И,О, (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ,
уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);
2. Не предоставлен договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
3. Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях

- в соответствии с проектом (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
4. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированными и быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);
 5. Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установлен, в не защищенном от несанкционированного доступа, месте (СП 5.13130.2009 п.13.14.5);
 6. Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой (ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНИП 21-01-97*);
 7. Из спального помещения «средней» группы отсутствует второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);
 8. Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);
 9. На территории дошкольного учреждения отсутствует противопожарный водоем (ПГ, ПВ). Источники противопожарного ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);
 10. Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складских назначений. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 12);
 11. Отсутствуют инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.56);
 12. На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 30);
 13. Имеющийся пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.412);
 14. Полы на путях эвакуации на 2-м этаже здания (коридор) обшиты материалом горючим материалом с не известными показателями пожарной опасности (ст. 12, ст. 13 и ст. 134 таблица 27, 28 и 29 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.2 СП 1.13130.2009);
 15. Из спального помещения «старшей» группы отсутствует второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);
 16. Не представлены акты по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений.(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 43);
 17. Допускается использование газового оборудования в кухне дошкольного учреждения (СП 252.1325800.2016 п.7.2.10);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Казанфаров Г.Б.

С актом проверки ознакомлен(а): _____ Рамазанова Н.К.

Копию акта со всеми приложениями получил(а): _____ Рамазанова Н.К.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"23" июля 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)