

ПРОТОКОЛ № 176

об административном правонарушении

«23» июля 2021 г.

г. Дербент

(место составления: город, район, село)

Я. государственный инспектор ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старший лейтенант в/с Казанфаров Габип Бахтиярович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

(указывается номер статей и законодательный акт, в соответствии которого составлен протокол)

1. Фамилия, имя, отчество: Рамазанова Назифа Кафлановна
2. Дата и место рождения: 07.10.1982 г.р. с. Великент Дербентского района, РД
3. Адрес тел.: с. Падар Дербентского района
4. Место работы (учебы): МБДОУ «Детский сад «Севиндж» с. Падар
5. Занимаемая должность: Заведующая
6. Заработная плата (иной заработок): _____
7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 82 03 № 884906 выданный Мамедкалинским ПОМ Республики Дагестан 14.09.2004 г.
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет
«23» июля 2021 г. в 14 час 00 мин. по адресу: Дербентский район с. Падар ул. Центральная д. 19 «а» в здании и на территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Севиндж»
(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил (а): Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а именно:

1. Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складских назначений. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 12);
2. Отсутствуют инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.56);
3. На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.56);
4. Допускается использование газового оборудования в кухне дошкольного учреждения (СП 252.1325800.2016 п.7.2.10);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях

Должностное лицо: Рамазановой Н.К.

(фамилия, инициалы)

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.5, 28.2 п.4 и 6 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях, а именно:
«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено удовлетворения».

Рамазанова Н.К.

Свидетелям 1. _____ (подпись) проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6, КоАП РФ

1. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) 2. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Законному представителю физического лица _____ проживающему по адресу: _____

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.3, 17.7, 17.9, КоАП РФ _____
(подпись)

Потерпевшему _____ проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2, 25.6 КоАП _____
(подпись)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол: _____

_____ (подпись)
Рамазанова Н.К.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____
наличие вещественных доказательств по делу, отметка

при доставлении законного представителя для составления протокола: куда доставлен и т.д.

К протоколу прилагается:

1. Акт проверки противопожарного состояния № 144 от 23.07.2021 г.
(перечень прилагаемых документов и вещей)

Административное дело будет рассмотрено 23. 07. 2021 года в «16» час. «30» мин. по адресу: г. Дербент ул. С.Д. Курбанова 19/6 каб. № 8 _____
От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола) _____ (подпись) Рамазанова Н.К.

1. _____ (подпись свидетеля) _____ (Ф.И.О.) 2. _____ (подпись свидетеля) _____
(Ф. И. О)

Копию протокола получил (направлено) «23» июля 2021 г. _____
Рамазанова Н.К. (подпись Ф. И. О)

Подпись должностного лица, составившего протокол _____
Казанфаров Г.Б. (Ф.И.О.)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение _____
(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

