

ПРОТОКОЛ № 177

об административном нарушении требований в области пожарной безопасности

«23» июля 2021г.

г. Дербент

(место составления: город, район, село)

Я, государственный инспектор ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старший лейтенант внутренней службы Казанфаров Габиб Бахтиярович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Севиндж».

2. Юридический адрес, тел.(факс): Дербентский район, с. Падар ул. Центральная 19 «а»

3. Номер регистрационного свидетельства: № 10305420000687 от 16 октября 2013 г.

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: МРИ ФНС России № 3 по РД.

5. Ф. И. О. Законного представителя юр. лица: Рамазанова Назифа Кафлановна

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Распоряжение главы администрации Дербентского района №605 от 13.09.2013 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 82 03 № 884906 выданный Мамедкалинским ПОМ Республики Дагестан 14.09.2004 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет.

«23» июля 2021 г. в 14 час. 00 мин. по адресу : Дербентский район с. Падар ул. Центральная д. 19 «а» в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Севиндж».

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

(указывается нормативно правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

Нарушил(а): Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") а именно:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);
2. Не предоставлен договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
3. Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
4. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на воде газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);
5. Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установлен, в не защищенном от несанкционированного доступа, месте (СП 5.13130.2009 п.13.14.5);
6. Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой (ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);
7. Из спального помещения «средней» группы отсутствует второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);

8. Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);

9. На территории дошкольного учреждения отсутствует противопожарный водоем (ПГ, ПВ). Источники противопожарного ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);

10. Имеющийся пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 412);

11. Полы на путях эвакуации на 2-м этаже здания (коридор) обшиты материалом горючим материалом с не известными показателями пожарной опасности (ст. 12, ст. 13 и ст. 134 таблица 27, 28 и 29 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.2 СП 1.13130.2009);

12. Из спального помещения «старшей» группы отсутствует второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек. (СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п. 5.1.3.);

13. Не представлены акты по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 43);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях. Законному представителю юридического лица: Рамазановой Н.К.

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 28.2 п.4 и 6 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях, а именно:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено удовлетворения».

Рамазанова Н.К.

(подпись законного представителя юридического лица)

Свидетелям 1. _____ проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6, Кодекса РФ об Административных Правонарушениях

_____ () _____ ()

при
хитрых

(подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
Потерпевшему _____ проживающему по адресу: _____
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2, 25.6 КоАП _____

(подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол _____

Рамазанова Н.К. _____
(подпись законного представителя юридического лица)

Иные сведения необходимые для разрешения дела: _____
(наличие вещественных доказательств по делу отметка _____)

при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.

К протоколу прилагаются:
1. Акт проверки № 144 от 23.07.2021 года _____
Административное дело будет рассмотрено 23.07.2021 г. 16:40 м. в ОНД и ПР №7 УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД по адресу: г. Дербент, ул. С.Курбанова 19/6 _____ Рамазанова Н.К.
(подпись законного представителя юридического лица)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)
_____ (_____) _____ (_____)
(подпись свидетеля) (ф. и. о) (подпись свидетеля) (Ф. И. О)

Копию протокола получил (направлено) «23» июля 2021г. _____ Рамазанова Н.К.

Подпись должностного лица составившего протокол _____ Казанфаров Г.Б.
(Ф.И.О.)

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД: (8-22)39-99-99

