

МЧС РОССИИ  
**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124\* E-mail: mchspord@dinet.ru

Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД

г. Дербент, ул. С. Д. Курбанова, 19/6 тел: 4-17-24  
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

**Предписание № 144/ 1 /1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад  
 села «Ласточка» Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
 учреждения «Детский сад «Севиндж» Рамазановой Н.К.**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 144 от «01» июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «23» июля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «23» июля 2021 г. проведена плановая проверка государственным инспектором ОНД и ПР № 7 старшим лейтенантом внутренней службы Казанфаровым Габимом Бахтияровичем в здании МБДОУ «Детский сад «Севиндж» совместно с заведующей МБДОУ Детский сад «Севиндж» Рамазановой 19 «а».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1 ✓	Объект обеспечить системой пожарной сигнализации обеспечивающей подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);	01.06.2022г	
2 ✓	Представить договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	01.06.2022г	
3 ✓	Представить проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	01.06.2022г	
4 +	В помещении котельной предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного га-	(СП 60.13320.2012 п. 6.64);	01.06.2022г	



	за. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на воде газа в помещении и отключающими подачу газа по сигналу загазованности			
5	Приемно-контрольный прибор, на первом этаже установить, в защищенном от несанкционированного доступа, месте	(СП 5.13130.2009 п.13.14.5);	01.06.2022г	
6	Выход на кровлю здания оборудовать противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой	(ч. 4, ст. 4 Ф3 № 123, п. 8.4 СНИП 21-01-97*);	01.06.2022г	
7	Из спального помещения средней группы предусмотреть второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)	01.06.2022г	
8	Предоставить акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);	01.06.2022г	
9	Предусмотреть на территории детского сада противопожарный водоем (ПГ, ПВ). Источники противопожарного Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62;	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);	01.06.2022г	
10	Руководителю организации необходимо обеспечивать категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складских назначений.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 12);	01.06.2022г	
11	Вывесить инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.56);	01.06.2022г	
12	На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации необходимо обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 30);	01.06.2022г	



13	Имеющийся пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.412).	01.06.2022г	
14	Деформировать полы на путях эвакуации на 2-м этаже здания (коридор) обшитый горючим материалом с не известными показателями пожарной опасности	(ст. 12, ст. 13 и ст. 134 таблица 27, 28 и 29 Ф3 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.2 СП 1.13130.2009);	01.06.2022г	
15	Из спального помещения «старшей» группы предусмотреть второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.);	01.06.2022г	
16	Предоставить акты по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 43);	01.06.2022г	
17	Запретить использование газового оборудования в кухне дошкольного учреждения	(СП 252.1325800.2016 п.7.2.10);	01.06.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР №7  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
старший лейтенант внутренней службы Г.Б. Казанфаров  
«23» июля 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):  
«23» июля 2021 г.  
Заведующая МБДОУ «Детский сад «Севиндж»  
Рамазанова Н.К.

(подпись)

